

北キャンパス総合研究棟3号館 施設概要

居室番号		2階 205	3階 306	3階 307	3階 309	
建築	床面積[m]	123	74	66	118	
	天井高[m]	2.7	2.7	2.7	2.7	
	階高[m]	4.5	4.5	4.5	4.5	
	耐床荷重					
	床仕上げ	ビニル床シート	ビニル床シート	防塵塗料	ビニル床シート	
	壁仕上げ	合成樹脂エマルジョンペイント	合成樹脂エマルジョンペイント	合成樹脂エマルジョンペイント	合成樹脂エマルジョンペイント	
	天井仕上げ	化粧石膏ボード	化粧石膏ボード	化粧石膏ボード	化粧石膏ボード	
	扉大きさ(W×H[m])	W1.8×H2.1	W1.8×H2.1	W1.8×H2.1	W1.8×H2.1	
電気設備	単相電源 100/200V	主幹ブレーカー	50A	50A, 60A	75A	125A
		壁埋込コンセント[箇所]	7	9	7	14
		天井コンセント[箇所]		2		
		床コンセント[箇所]	6			2
	三相電源 200V	ブレーカー	-	100A	60A×2	50A
	照明	タイプ	蛍光灯(Hf32W×2)	蛍光灯(Hf32W×2)	蛍光灯(Hf32W×2)	蛍光灯(Hf32W×2)
		台数	18	12	12	16
	通信設備	電話端子数	3	1	1	4
		通信回線端子数(LAN)	3	1	1	4
		テレビ共聴設備				
機械設備	空調設備	タイプ	AHU	AHU	AHU	AHU
		冷房能力[kw]				
		暖房能力[kw]				
	暖房設備	パネルヒーター	3	-	-	3
	換気設備	換気種別		3		
	実験用排気設備	台数	1	-	1	1
	給排水設備	ステンレス流し	1	1		1
都市ガス設備[13A]		2	-		1	



北キャンパス総合研究棟6号館 施設概要

居室番号		1階 106	1階 107	1階 202	1階 205	1階 206	1階 207
建築	床面積[m]	50	50	57	66	46	49
	天井高[m]	2.6	2.6	2.6	3.5	3.5	3.5
	階高[m]	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
	耐床荷重[kg/m ²]	400	400	400	400	400	400
	床仕上げ	タイルカーペット	ビニル床タイル	耐薬性ビニル床シート	タイルカーペット	タイルカーペット	タイルカーペット
	壁仕上げ	アクリル樹脂型非水分散形塗料	アクリル樹脂型非水分散形塗料	アクリル樹脂型非水分散形塗料	化粧ガラスウールボード	化粧ガラスウールボード	化粧ガラスウールボード
	天井仕上げ	ロックウール吸音板	けい酸カルシウム板	けい酸カルシウム板	グラスウール	グラスウール	グラスウール
	扉大きさ(W×H[m])	W2.1×H2.1	W2.1×H2.1	W1.25×H2.1	W1.8×H2.1	W1.25×H2.1	W1.25×H2.1
中扉大きさ(W×H[m])	W2.1×H2.1	W2.1×H2.1	W1.25×H2.1	W0.9×H2.1	W0.9×H2.1	W0.9×H2.1	
電気設備	単相電源 100/200V	主幹ブレーカー	250A		50A×2	50A×2	225A
		壁埋込コンセント[箇所]	7	9	8	16	12
		天井コンセント[箇所]	1	1	2	1	
		床コンセント[箇所]	9	9			
	三相電源 200V	ブレーカー			100A	75A	100A
		照明	タイプ	蛍光灯(Hf32W×2)	蛍光灯(Hf32W×2)	蛍光灯(Hf32W×2)	蛍光灯(Hf32W×2)
	通信設備	台数	6	6	8	11	6
		電話端子数	1	1	2	2	1
		通信回線端子数(LAN)	7	6	1	4	10
		テレビ共聴設備					
機械設備	空調設備	タイプ	EHP	EHP	AHU,EHP	AHU,EHP	AHU,EHP
		冷房能力[kw]	8.0	7.1	5.6, 14.0	5.6	4.5
		暖房能力[kw]	9.0	8.0	6.3, 16.0	6.3	5.0
	実験用排気設備	台数		1	1		
	給排水設備	ステンレス流し	1	1	1	1	
	給湯設備		1	1			

